

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго»
- управляющей организации ОАО «ОТСК»



Д.В. Буданов

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о допуске подрядных организаций и
командированного персонала для выполнения
работ на объектах ОАО «Объединенная
теплоснабжающая компания» (ОАО «ОТСК»)

г. Екатеринбург
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Обозначения и сокращения
6. Описание процедуры
- 6.1. Общие положения
- 6.2. Требования к подрядным организациям
7. Требования к организации работ
- 7.1. Общие требования
- 7.2. Мероприятия по охране труда до начала работ
- 7.3. Мероприятия по охране труда при подготовке к работам
- 7.4. Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ
- 7.5. Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне КЛ
- 7.6. Мероприятия по охране труда во время работ
- 7.7. Требования безопасности по окончании работ
- 7.8. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
8. Допуск персонала субподрядных организаций на объектах ОАО «ОТСК»
9. Организация работы командированного персонала на объектах ОАО «ОТСК»
- 9.1. Общие требования.
- 9.2. Порядок предоставления прав оперативно-ремонтного персонала и выдачи нарядов персоналу командирующих организаций.
10. Ответственность
11. Приложения
- Приложение 1. Письмо на допуск персонала подрядной организации на объекты ОАО «ОТСК»
- Приложение 2. Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной и субподрядной организацией.
- Приложение 3. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации и указания по его заполнению
- Приложение 4. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск
- Приложение 5. Наряд-допуск для работы в электроустановках.
- Приложение 6. Наряд-допуск на производство работ на тепломеханическом оборудовании, на гидромеханическом оборудовании, гидротехнических сооружениях; в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит.
- Приложение 7. Наряд-допуск для производства газоопасных работ.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер

Л.Э. Перчиков

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер

А.В. Некрашевич

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Генерального
директора – главный инженер АО
«Облкоммунэнерго» - управляющей
организации ОАО «ОТСК»

С.Л. Куликов

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «01» 08 2018 г.

Приказ ОАО «ОТСК»

№ 144/1 от «01» 08 2018 г.

1. Назначение.

1.1. Настоящие Положение определяет единый подход во взаимоотношениях с организациями, привлекаемыми к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «ОТСК» в части соблюдения требований в области промышленной, энергетической и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

1.2. Положение разработано с целью:

- обеспечения безопасных условий труда на производственных объектах Общества;
- предупреждения и предотвращения несчастных случаев, аварий, инцидентов и негативного экологического воздействия;
- повышения эффективности работы в области промышленной, энергетической и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при осуществлении договорных отношений с подрядными организациями;
- исполнения подрядными организациями определенных требований в части соблюдения трудовой и производственной дисциплины, экологической безопасности при нахождении на объектах ОАО «ОТСК».

2. Область применения

Положение устанавливает единый порядок допуска подрядных и субподрядных организаций, командированного персонала для работ в действующих, а также находящихся в резерве, на консервации, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых тепло-, электроустановках, гидротехнических сооружениях, зданиях и сооружениях, территориях (далее – объектах).

В Положении содержатся требования к персоналу, производящему строительные, монтажные, ремонтные, пуско-наладочные работы, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и оказывающему услуги (далее – работы) на объектах ОАО «ОТСК»; определены порядок и условия производства работ; рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Положение является обязательным документом для исполнения всеми работниками Общества.

3. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения использованы требования действующих нормативных документов:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.
- Гражданский Кодекс Российской Федерации.
- Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях».
- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.
- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные Приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 551н.
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ.
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003г. №1/29.
- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49).

- ФНП ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения», утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533.
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
- РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ, утв. Приказом Ростехнадзора от 10.05.2007г №317.
- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
- ФНП ПБ «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.
- ФНП ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542.
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждены Министерства энергетики РФ 19.06.2003 г. № 229.

4. Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

- **допуск:** мероприятие, обеспечивающее правильность подготовки рабочего места и инструктаж руководителя и производителя работ, наблюдающего, членов бригады.
- **выдача разрешение на подготовку рабочего места:** выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям).
- **командированный персонал:** персонал организаций, направляемый по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы и не состоящий в штате организаций – владельцев установок.
- **Общества (Заказчик):** ОАО «ОТСК», его производственные подразделения, филиалы.
- **наряд-допуск:** задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.
- **объект:** действующие (находящиеся в резерве, на консервации), строящиеся, технически перевооружаемые, реконструируемые тепло-, электроустановки, гидротехнические сооружения, здания, сооружения, территории ОАО «ОТСК».
- **охрана труда:** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
- **подготовка рабочего места:** выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.
- **подрядные организации (подрядчик):** физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- **рабочее место:** место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
- **рабочее место при выполнении работ в электроустановке:** участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.
- **субподрядные организации:** предприятия, выполняющие работы по договору с подрядной организацией
- **электроустановка:** совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
- **требования охраны труда** - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
- **электроустановка действующая** - электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
- **Тепловая энергоустановка** – энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

5. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

ВЛ – воздушные линии электропередачи;
 КЛ – кабельная линия электропередачи;
 ОРУ – открытое распределительное устройство;
 ПОС – проект организации строительства;
 ППР – проект производства работ;
 ПС – подстанция;
 ПРП – правила работы с персоналом;
 РДУ – Регионально-диспетчерское управление;
 РЗА – релейная защита и автоматика;
 РУ – распределительное устройство;
 РЭС – район электрических сетей;
 СМО – строительно-монтажная организация;
 СМР – строительно-монтажные работы;
 СНиП – строительные нормы и правила;
 ТК – технологическая карта.

6. Описание процедуры.

6.1. Общие положения.

6.1.1. Выполнение требований Положения обязательно для всех работников подрядных и субподрядных организаций, а также командированного персонала, выполняющих работы на объектах ОАО «ОТСК», независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6.1.2. При организации и проведении торгов в ОАО «ОТСК» в части оказания услуг по производству работ на объектах ОАО «ОТСК» учитывать в качестве обязательных, требования раздела 7 настоящего Положения.

6.1.3. Положение устанавливает порядок допуска, подготовку и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и командированным персоналом на объектах ОАО «ОТСК».

6.1.4. Положение определяет последовательность выполнения мероприятий, связанных с

обеспечением безопасности работ участников производственного процесса, состоящих в договорных отношениях.

6.1.5. Требования настоящего Положения должны быть включены в Договора подряда и услуг.

6.1.6. Требования Положения доводятся ответственным исполнителем со стороны Заказчика, до руководства подрядной организации при заключении договорных отношений, путем включения в текст договора пункта о необходимости соблюдения требований настоящего Положения.

6.1.7. До командированного персонала требования Положения доводятся в процессе вводного инструктажа.

6.2. Требования к подрядным организациям.

6.2.1. В подрядных организациях, принимающих участие в работах или оказывающих услуги на объектах ОАО «ОТСК», должны соблюдаться требования действующего законодательства и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

6.2.2. Работы на объектах ОАО «ОТСК» должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением с подрядной организацией, оформленными в соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг в ОАО «ОТСК».

6.2.3. Руководители подрядных организаций до начала производства работ направляют на имя первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Облкоммунэнерго» - управляющей организации ОАО «ОТСК», сопроводительное письмо и документы по охране труда в соответствии с п.п. 6.2.4 – 6.2.5 и приложение № 2 настоящего Положения. Письмо должно быть оформлено на каждый объект и каждый вид работ отдельно.

6.2.4. Сопроводительное письмо (приложение 1) должно быть оформлено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения:

- списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска по форме СНиП 12-03-2001 (приложение 3), право выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ и членами бригады;
- о специалистах, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (кранами, кранами-манипуляторами, подъемниками (вышками));
- о работниках, допущенных к работе на высоте;
- наименование объекта, на котором планируется проведение работ;
- сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;
- запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил) и его квалификация соответствует выполняемой работе»;
- ссылка на реквизиты договора подряда, акта разграничения балансовой принадлежности, договора на оперативное и (или) техническое обслуживание, письма о выполнении работ;
- ссылка на реквизиты договора субподряда при привлечении субподрядной организации;
- номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ;
- перечень автотехники и грузоподъемных механизмов (с указанием государственных номеров) для въезда на объекты Заказчика.

Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной организацией, приведен в приложении 2.

6.2.5. Руководители подрядной организации должны своевременно доводить до Заказчика дополнения к спискам сотрудников, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект. Требования к сопроводительному письму, содержащему

дополнительные списки, аналогичны требованиям, изложенным в п. 6.2.4 настоящего Регламента.

6.2.6. Поступившие Заказчику сопроводительное письмо с прилагаемыми документами, регистрируются в установленном порядке и направляются в Управления эксплуатации и ремонтов.

6.2.7. Персонал УЭ и Р проверяет достаточность необходимых сведений в сопроводительном письме, документации, подтверждающей компетентность персонала, в соответствии с п. 6.2.4 настоящего Положения. И оформляет распоряжение о допуске подрядной организации к работе.

6.2.8. При затруднении в определении правильности представленной документации от подрядной организации персонал УЭ и Р обращается в УНТБ, УТЭ, УКС.

6.2.9. Право подписи распоряжения о допуске персонала возлагается на первого заместителя Генерального директора – главного инженера.

6.2.10. При отсутствии первого заместителя Генерального директора – главного инженера права подписи распоряжения о допуске персонала возлагается на исполнительного директора ОАО «ОТСК».

6.2.11. Распоряжения о допуске подрядной организации к работе подписывает руководитель в соответствии с требованием п.6.2.9. Положения.

7. Требования к организации работ.

7.1. Общие требования.

7.1.1. Подрядчик обеспечивает безопасное производство работ на рабочем месте путем разработке проектов производства работ и (или) технологических карт.

При выполнении работ на одном и том же оборудовании Заказчика несколькими подрядчиками ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по объекту возлагается на руководителя структурного подразделения Заказчика, в обслуживании которого находится объект. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, Заказчик должен оповестить об этом всех участников работ и принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.

7.1.2. При выполнении в подразделениях предприятия ремонтных, наладочных и других работ на одном и том же оборудовании или сооружении цеха (участка) одновременно несколькими организациями руководитель подразделения совместно с руководством подрядных организаций обязан разработать совмещенный график работ и общие мероприятия по охране труда, которые должны быть утверждены главным инженером подразделения.

7.1.3. Каждый работник Подрядчика при выполнении работ на производственных объектах ОАО «ОТСК» обязан:

- носить спецодежду, обувь и другие средства СИЗ, согласно утвержденных норм и установленного порядка;
- применять только проверенные средства индивидуальной защиты;
- не применять СИЗ, с истекшим сроком поверки и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

Представители ОАО «ОТСК» имеют право останавливать производство работ Подрядчика с выдачей предписания, в случае необеспеченности и (или) не применения работниками Подрядчика необходимых СИЗ, а также в других случаях нарушения требований безопасности.

7.1.4. При проведении работ в интересах ОАО «ОТСК» Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами;
- за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов 1-5 класса опасности (если иное не определено в договоре подряда);

- обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию неиспользованных химических реагентов и отходов;
- компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, ОАО «ОТСК»;
- произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине;
- незамедлительно информировать ОАО «ОТСК» о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, авариях;
- во всех случаях нарушения природоохранного законодательства РФ, имевших место при производстве работ сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ОТСК»;
- восстановить нарушенное благоустройство территории, если иное не прописано в договоре;
- соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами.

7.1.5. Подрядчику запрещается:

- сбрасывать на прилегающую территорию мусор, нефтепродукты, химические реагенты;
- использовать в производстве химические реагенты, на которые отсутствуют сертификаты соответствия.
- уничтожать или повреждать естественные насаждения (кустарники, деревья).
- сжигать на строительной площадке строительные отходы.

7.1.6. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения земельного, водного, лесного законодательства РФ. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению ОАО «ОТСК».

7.1.8. Ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и допуск к работам в соответствии с настоящим Положением несет руководитель структурного подразделения, в обслуживании которого находится объект.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда несет руководитель подрядной организации.

7.2. Мероприятия по охране труда до начала работ

7.2.1. Подрядная организация должна иметь организационно-технологическую документацию (ППР, ТК, графики выполнения работ и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, охране окружающей среды, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда и экологических требований, применительно к конкретному объекту. Общие и конкретные для отдельных видов работ мероприятия по охране труда и охране окружающей среды должны быть детально проработаны и отражены в специальном разделе ППР, ТК. С ППР, ТК должен быть ознакомлен весь персонал, участвующий в производстве работ на данном участке.

7.2.2. Уполномоченным лицом Подрядчика, имеющим право подписи акта-допуска согласно сопроводительному письму, совместно с представителем Общества, имеющим право подписи акта-допуска на объекте, где будут производиться работы, оформляется акт-допуск для производства СМР на территории предприятия по форме СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Форма акта-допуска и указания по его заполнению указаны в приложении 3 к настоящему Положению. Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у ответственного руководителя работ Подрядчика, второй - у представителя Заказчика, ответственного за производство подрядных работ. Для

возможности осуществления контроля по закрепленным за ними позициям актом-допуском должны быть определены:

- места создания видимых разрывов электрической (тепломеханической) схемы, образованных для отделения выделенного для Подрядчика участка от действующей электроустановки (теплоустановки), и места установки защитного заземления, места установки запорной арматуры, заглушки;
- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников за пределы зоны работ;
- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
- наличие опасных и вредных факторов;
- согласование с третьей стороной в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные линии силовые или связи и др.);
- места временного накопления отходов.

В акте-допуске указываются Ф.И.О. и должности работников Заказчика, имеющих право допуска персонала Подрядчика.

7.2.3. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском, несут лица, подписавшие его со стороны Подрядчика и представителя ОАО «ОТСК». Акт-допуск служит основанием для последующей выдачи наряда-допуска.

7.2.4. Персонал Подрядчика по прибытию на место проведения работ должен пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности с учетом местных особенностей и опасных факторов, имеющихся на участке работ.

7.2.5. Вводный инструктаж проводит работник, назначенный приказом по ОАО «ОТСК» по утвержденной программе с обязательной регистрацией в «Журнале регистрации вводного инструктажа», включающий обязательное ознакомление с:

- ответственностью и полномочиями, при нахождении на объектах ОАО «ОТСК»;
- значимыми опасностями для здоровья, а также характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов;
- потенциальными последствиями при отклонениях от стандартов и рабочих процедур;
- общими правилами и нормами безопасности;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- правилами поведения на территории ОАО «ОТСК» и его подразделений;
- состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на предприятии;
- требованиями экологической безопасности;
- последствиями при нарушении требований охраны труда и охраны окружающей среды.

7.2.6. Первичный инструктаж проводит руководитель участка, на объекте которого предстоит работать персоналу подрядной организации. Инструктаж проводится по программам, разработанным в подразделении ОАО «ОТСК». Работники Подрядчика, имеющие право выдачи нарядов и право быть ответственными руководителями (исполнителями) работ, дополнительно должны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части, касающейся выполняемых работ, и пройти инструктаж по схемам электроустановки (теплоустановки) с обязательным включением в него вопросов охраны труда. Инструктаж завершается собеседованием и проверкой знаний и устным опросом. Проведение инструктажей фиксируется в соответствующих журналах регистрации инструктажей.

7.2.7. При допуске персонала Подрядчика на объекты для проведения работ Представитель Заказчика обязан провести ему инструктаж по ОТ, ПБ на рабочем месте независимо от уровня их квалификации и стажа работы. Инструктаж проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ с обязательной записью в журнале

инструктажа на рабочем месте.

72.8. Персонал Подрядчика по прибытии на объект для прохождения инструктажа должен представить представителю Заказчика удостоверение личности, а также удостоверение, подтверждающие прохождение аттестации (проверки знаний) на право производства специальных работ. Производственный персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, а также удостоверения по проверке знаний по охранетруда.

Работники Подрядчика, выполняющие электромонтажные или сварочные работы должны иметь при себе удостоверение установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией Подрядчика или органами Ростехнадзора и талон о прохождении пожарно-технического минимума. У электротехнологического персонала Подрядчика, водителей, крановщиков, машинистов, стропальщиков, работающих в действующих электроустановках и охранной зоне ВЛ, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ с подъемными сооружениями, должна быть группа по электробезопасности не ниже 2-ой.

7.3. Мероприятия по охране труда при подготовке к работам.

73.1. В зоне производства работ подрядная организация проводит подготовительные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в объемах, установленных организационно-технологической документацией (ППР, ТК и др.).

73.2. При производстве СМР на территории населенных пунктов во избежание доступа посторонних лиц, подрядная организация обеспечивает ограждение место производства работ. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

73.3. Установка бытовых и производственных модулей (вагончиков) Подрядчика на территории ОРУ запрещается. Допускается установка модулей на хозяйственной территории объектов Общества после согласования с руководством организации- владельца и получения необходимых разрешений.

73.4. В выделенной зоне работ подрядная организация обеспечивает наличие средств пожаротушения.

73.5. Подрядчик обеспечивает освещение рабочих мест, проездов и подходов к ним при производстве работ в темное время суток. Освещение должно быть равномерным, без слепящего действия.

73.6. До начала работ подрядчик организует места временного накопления отходов.

73.7. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском или актом-допуска, а также, если меры безопасности, определенные ранее, окажутся недостаточными, работы следует прекратить, наряды и акты закрыть, немедленно сообщить руководителю работ Подрядчика и дежурному персоналу объекта. Возобновление работ возможно только после оформления нового акта-допуска и выдачи новых нарядов-допусков с учетом изменившихся условий.

7.4. Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ.

74.1. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, наряд - допуск может быть выдан только при наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

74.2. Ответственный руководитель Подрядчика обязан не позднее, чем за 3 суток до начала выполнения работ вблизи охранных зон электрических сетей согласовать с организацией- владельцем ВЛ условия и порядок проведения соответствующих работ, обеспечивающие сохранность электрических сетей, и принять соответствующие меры. К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии после установки защитных заземлений дежурный персонал предприятия Заказчика допускает ответственного руководителя работ Подрядчика, который затем производит допуск остального персонала Подрядчика.

743. Допуск персонала Подрядчика к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ проводят допускающий из персонала подразделения Заказчика, эксплуатирующего линию электропередачи, и ответственный руководитель работ Подрядчика. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя каждой бригады Подрядчика.

744. Выполнение работ бригадой Подрядчика в охранной зоне ВЛ, находящихся под напряжением, осуществляется под руководством ответственного руководителя работ Подрядчика и с назначением наблюдающего из персонала Заказчика (наряд- допуск по форме приложения 5).

7.4.5. Выполнение работ Подрядчика в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований раздела 35 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в Таблице 1.

Таблица 1

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

Напряжение, кВ	Расстояние,	
	Минимальное	Минимально измеряемое техническими средствами
До 20	2,0	2,0
20-35	2,0	2,0
35-110	3,0	4,0
110-220	4,0	5,0

Напряжение электроустановок, кВ	Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
ВЛ до 1	1,0
Остальные электроустановки:	
до 1	1,0
1 - 35	1,0
60 - 110	1,5

746. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением ответственного руководителя из персонала Подрядчика, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, либо наблюдающего из персонала Заказчика. Установка и работа подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода линии электропередачи, находящейся под напряжением, производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, должны производиться по наряду - допуску, определяющему безопасные условия работы, и в присутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

7.5. Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне КЛ

7.5.1. Земляные работы в охранной зоне КЛ могут быть начаты только с письменного разрешения организации – владельца КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с

указанием размещения и глубины заложения КЛ.

7.5.2. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ должен быть вызван работник организации, эксплуатирующей КЛ, под надзором которого персоналом СМО должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин. Контрольное вскрытие грунта должно производиться без применения ударных инструментов и технологий, способных повредить кабель.

7.5.3. При производстве работ в охранной зоне КЛ, при необходимости, допускающий и производитель работ из числа персонала организации, эксплуатирующей КЛ, по отдельному наряду выполняет прокол и заземление кабеля.

7.6. Мероприятия по охране труда во время работ

7.6.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на объектах Общества, должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные как собственным работодателем, так и выполнять требования ОАО «ОТСК».

Работники Подрядчика обязаны:

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих работникам ОАО «ОТСК» выполнять свои должностные обязанности;
- своевременно и предельно точно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов;
- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ОАО «ОТСК» в пользование работникам Подрядчика экономно и рационально расходовать сырье, материалы, топливо и другие материальные ресурсы.

Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования по промышленной безопасности, охране труда и производственной санитарии, предусмотренные правилами и нормами действующего законодательства РФ. Никто из работников Подрядчика не должен предпринимать действия, которые могут повлечь несчастный случай или нанести вред работникам ОАО «ОТСК».

Работникам Подрядчика запрещается:

- выполнять непредусмотренные работы;
- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- приносить и хранить огнестрельное оружие на объектах Общества, если это не оговорено в договоре на оказание подрядных и субподрядных работ;
- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие ОАО «ОТСК»;
- скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя работ или администрации ОАО «ОТСК»;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;
- приходить или находиться на объектах ОАО «ОТСК» в нетрезвом состоянии;
- загромождать проходы внутри помещений подразделений ОАО «ОТСК» материалами и отходами;

- оставлять после работы и в обеденный перерыв газосварочное и электросварочное оборудование во включенном состоянии;
- самовольно проникать за ограждения рабочего места.

7.6.2. Ответственный руководитель (исполнитель) работ Подрядчика, несет ответственность за:

- безопасное выполнение работ;
- соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске;
- обязательное применение средств защиты;
- выполнение работниками Подрядчика правил внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятиях Заказчика;
- проведение инструктажа и обеспечение безопасности труда;
- соблюдение производственной и технологической дисциплины членами бригады Подрядчика;
- соблюдения санитарно-гигиенических требований, а также требований к складированию отходов.

7.6.3. Наблюдающий из числа персонала Заказчика, наравне с руководителем (исполнителем) работ Подрядчика, несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, проведение инструктажа, наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и безопасность работников Подрядчика в отношении поражения электрическим током.

7.6.4. Должностные лица ОАО «ОТСК», обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

- проверять состояние охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на объектах Подрядчика;
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту, аварии или несчастному случаю;
- запрашивать от руководителей Подрядчика материалы по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности и охраны труда;
- требовать от руководителей Подрядчика заменить на участке работ ОАО «ОТСК» работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих требования правил, норм и инструкций по промышленной безопасности, охране труда и экологии;
- останавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут привести к травме, инциденту, аварии;
- координировать работу Подрядчика при локализации аварий и ликвидации их последствий.

7.6.5. Подрядчик обязан обеспечить:

- контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов, действующим нормам и правилам;
- исключение присутствия на местах производства работ своих сотрудников или сотрудников любого Подрядчика, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсикологического опьянения;
- присутствие на рабочей площадке инженерно-технического технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах

промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ;

- контроль проведения огневых, газоопасных, земляных работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, работ ПС вблизи линий электропередачи;
- оформление нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности;
- беспрепятственное проведение проверок со стороны ОАО «ОТСК» на соответствие требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями действующих норм и правил;
- разработку и утверждение планов аварийного реагирования при возникновении возможных аварийных ситуаций при проведении работ на оборудовании и объектах;
- ознакомление всего работающего персонала с утвержденными планами аварийного реагирования при возникновении возможных аварийных ситуаций при проведении работ на оборудовании и объектах;
- ликвидацию аварий в соответствии с утвержденными Планами мероприятий аварийного реагирования при возникновении возможных аварийных ситуаций, при проведении работ на оборудовании и объектах.

7.7. Требования безопасности по окончании работ.

7.7.1. После окончания работ необходимо убрать рабочие места и территорию объекта от мусора, отходов, нефтепродуктов и других загрязнений, обеспечить рекультивацию земли и земельных угодий, нарушенных при производстве работ.

В случае закрепления договором отходов, образующихся в процессе производства работ, в собственность Подрядчика, Подрядчик обеспечивает их вывоз и утилизацию собственными силами с соблюдением законодательных требований.

7.7.2. По окончании работ на объектах Заказчика руководитель (исполнитель) работ Подрядчика выводит членов бригады с производственного участка, проверяет выполнение работ, отсутствие посторонних предметов, материалов, инструментов; закрывает наряд-допуск, сделав соответствующие записи в экземплярах наряда.

7.7.3. Регистрация времени и даты окончания работ бригады с указанием номера наряда-допуска производится в оперативном журнале подразделения Заказчика и журнале регистрации нарядов и распоряжений.

7.8. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

7.8.1. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с технологией работ, персоналу Подрядчика необходимо:

- немедленно прекратить работу и известить ответственного за производство работ Подрядчика, наблюдающего, если он назначен, и дежурный персонал Заказчика;
- вывести из опасной зоны работников;
- под руководством ответственного лица за производство работ Подрядчика принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

7.8.2. Если произошел несчастный случай с работниками Подрядчика, необходимо немедленно сообщить ответственному за производство работ, вызвать «Скорую помощь» и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

7.8.3. Руководители подрядных (субподрядных) организаций обязаны немедленно сообщать Заказчику о факте произошедшего несчастного случая на объектах Общества с работниками своих организаций. Расследование, учет и регистрация несчастных случаев производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

8. Допуск персонала субподрядных организаций на объектах Общества.

8.1. Допуск персонала субподрядных организаций для выполнения работ на объектах Общества производится в соответствии с требованиями настоящего Положения. Комплект документов в соответствии с настоящим Положением, подготовленный и подписанный руководителем субподрядной организации, проверяет руководитель подрядной организации и с собственной резолюцией направляет Заказчику. Ответственность за представленные сведения несет руководитель генеральной подрядной организации.

Генеральный подрядчик при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков обязан:

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для выполнения всем персоналом, работающим на данном объекте;
- при необходимости провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ;
- осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения мероприятий согласно акту-допуску.

9. Организация работы командированного персонала на объектах ОАО «ОТСК».

9.1.1. До начала производства работ командирующая организация направляет на имя технического руководителя предприятия Заказчика сопроводительное письмо о допуске своего персонала к работам на объектах Заказчика. Требования к содержанию сопроводительного письма приведены в п.6.2.4 Положения.

9.1.2. Командированным работникам могут быть предоставлены право работы на объекте Заказчика в качестве ответственных руководителей и производителей работ, наблюдающих и членов бригад распоряжением по Обществу, согласно порядку, определенному пп.6.2.6-6.2.9 настоящего Положения.

9.1.3. Командированные работники должны быть аттестованы по нормам и правилам, соответствующих характеру выполняемой работы и иметь при себе удостоверения о проверке знаний установленной формы, действующей на территории РФ, в том числе по смежным профессиям, с отметкой о группе по электробезопасности (квалификационном разряде), присвоенной комиссией командирующей организации.

9.1.4. Командированные работники по прибытии на объект для прохождения инструктажей по охране труда должны предъявить представителю предприятия Заказчика удостоверения личности, подтверждающие соответствие заявленным спискам. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ознакомиться с технологическими схемами и особенностями электроустановок и тепломеханического оборудования, в которой им предстоит работать. Командированные работники, которым предоставляется право исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, наблюдающего, дополнительно должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки и тепловым схемам тепловых энергоустановок.

9.1.5. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

9.1.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить представитель Заказчика-владельца объекта из числа административно-технического персонала. Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником на основании программ инструктажа в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей энергоустановки и фиксироваться в журнале инструктажей Заказчика-владельца объекта.

9.1.7. Командирующая организация несет ответственность за соблюдение командирваемым персоналом действующего законодательства, требований нормативных документов, а также правил, действующих на предприятии Заказчика.

9.1.8. Программы первичного инструктажа кроме обязательных вопросов должны содержать вопросы связанные с ознакомлением персонала с:

- нормальные оперативные схемы;
- порядок проведения работ в охранной зоне линий электропередач;
- порядок проведения работ в местах пересечений с инженерными сооружениями (дороги, линии электропередач, газо- и водопроводы и т.п.).

Повторные и внеплановые инструктажи командированных работников с правами оперативно-ремонтного персонала проводятся в подразделениях Заказчика руководителем или заместителем руководителя подразделения. Инструктажи регистрируются в журналах подразделения Заказчика.

10. Ответственность.

Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, достоверность и полноту представляемых данных несут руководители организаций Заказчика и Подрядчика, управляющие персоналом и имуществом организаций, в том числе:

10.1. Подрядная организация несет ответственность:

- за предоставление разрешительных документов на право осуществления работ;
- за предоставление копий документов, подтверждающих наличие необходимой квалификации персонала;
- за достоверность представленной в документах информации;
- за предоставление информации об обнаруженных опасностях при выполнении работ, авариях, инцидентах и несчастных случаях;
- за содействие в проведении оценки рисков для выполняемых подрядчиком видов работ.

10.2. Заказчик ОАО «ОТСК» несет ответственность:

- за информирование подрядчика о требованиях по допуску Заказчика, в соответствии с требованием настоящего Положения;
- за информирование о рисках в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при нахождении на территории объектов и при выполнении работ;
- за информирование о потенциальных последствиях при нарушении требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

11. Приложения

Приложение 1. Письмо на допуск персонала подрядной организации на объекты ОАО «ОТСК».

Приложение 2. Перечень организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой подрядной и субподрядной организацией.

Приложение 3. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации и указания по его заполнению.

Приложение 4. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Приложение 5. Наряд-допуск для работы в электроустановках.

Приложение 6. Наряд-допуск на производство работ на тепломеханическом оборудовании, на гидромеханическом оборудовании, гидротехнических сооружениях; в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит.

Приложение 7. Наряд-допуск для производства газоопасных работ.

(На фирменном бланке)

Письмо на допуск персонала подрядной организации на объекты ОАО «ОТСК»

Первому заместителю Генерального директора
- главному инженеру АО «Облкоммунэнерго» -
управляющей организации ОАО «ОТСК»

О допуске на объекты персонала ООО «XXXXXXX»

Прошу Вас разрешить допуск сотрудников ООО «XXXXXXX» для производства работ по ремонту (техническому обслуживанию, монтажу и т.п.) оборудования в соответствии с Договором № _____ от «___» _____ 20___ г. (или иным письменным соглашением) между ОАО «ОТСК» и ООО «XXXXXXX» на объект _____ в период с «___» _____ 20___ по «___» _____ 20___ согласно списку:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Профессия (должность)	Права	Группа по ЭБ (квал. разряд)	№ квал. удостоверения	Паспортные данные
			Выдающего наряд, руководителя работ, производителя работ, члена бригады, подписи акта-допуска и специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений			

Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок (тепловых энергоустановок), охране труда, пожарной и промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора (или ООО «XXXXXXX») и его квалификация соответствует выполняемой работе.

Документация по охране труда в соответствии с приложением 2 Положения прилагается.

Прошу Вас также разрешить оформление пропусков на автомобильную технику (спецтехнику):

Генеральный директор ООО «XXXXXXX»

подпись

ФИО

ПЕРЕЧЕНЬ
организационно-распорядительной документации по охране труда, предоставляемой
подрядной и субподрядной организацией

1. Распорядительные документы:
 - о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте, в т.ч. при проведении работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;
 - о представлении прав ответственным лицам за безопасное производство работ в электроустановках (тепло- и гидромеханическом оборудовании) с указанием зоны обслуживания и вида оборудования;
 - о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда- допуска;
 - о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, подъемниками (вышками) и др. спецтехники.
2. Удостоверения о проверки знаний.

Примечание:

Заказчиком могут вноситься дополнения или сокращения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ подрядной организацией, применяемого оборудования и материалов.

АКТ-ДОПУСК **для производства строительного-монтажных работ на территории (организации)**

Гор. _____ « _____ » _____ 201_ г.

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____
(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) _____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____
(наименование работ)

под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало « _____ » _____ окончание « _____ »

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации (генподрядчика) _____
(подпись)

Представитель подрядчика
 (субподрядчика)

(подпись)

Примечание — При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

УКАЗАНИЯ
по заполнению акта-допуска
для производства строительно-монтажных работ на территории организации

1. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ оформляется до начала работ уполномоченными представителями организации Заказчика и подрядной организации (СМО).
2. Записи в акте-допуске должны быть разборчивыми. Исправления текста не допускается.
3. Запрещается выполнение работ без согласованного и подписанного уполномоченными представителями обеих сторон акта-допуска.
4. При составлении акта-допуска указывается:
 - участок (территория) работ, определенный координатами (осями, видимыми ориентирами, отметками);
 - срок, на который выдается акт-допуск. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта, составляется новый акт-допуск на новый срок;
 - наличие отдельных приложений к акту-допуску.
5. В разделе, касающемся мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, необходимо указать:
 - место и вид ограждений выделенной зоны работ, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации (СМО) за пределы зоны работ;
 - места входа (выхода) и въезда (выезда) за пределы зоны работ;
 - порядок сопровождения по территории организации Заказчика в выделенную зону работников и транспорта подрядной организации (СМО);
 - опасные и вредные производственные факторы;
 - оборудование, оставшееся в работе;
 - ВЛ, находящиеся под наведенным напряжением и др.;
 - места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенной зоны от действующей электроустановки;
 - места установки защитных заземлений;
 - порядок подачи заявок на отключение (переключение) электроустановок при подготовке к выполнению работ на этом оборудовании или вблизи него;
 - при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ - расположение и глубину заложения линии; временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин;
 - мероприятия по обеспечению безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ;
 - мероприятия по обеспечению безопасного производства работ грузоподъемной техникой;
 - наличие и места расположения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;
 - мероприятия по обеспечению безопасного производства верхолазных работ и работ на высоте;
 - иные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;
 - сроки выполнения мероприятий и ответственных за их выполнение.
6. В акте-допуске или в отдельном приложении к нему необходимо указать:
 - работников организации Заказчика, имеющих право допуска персонала подрядной организации (СМО) и право подписи наряда-допуска СНиП;
 - ответственных лиц за выполнение мероприятий, определенных актом-допуском, со стороны подрядной организации (СМО) и организации Заказчика.

**Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на
выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск**

1. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ.
2. Работы в действующих электроустановках.
3. Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередачи, кабельных линий связи, газопроводов и других подземных коммуникаций.
4. Строительно-монтажные работы, выполняемые в закрытых емкостях, колодцах, тоннелях, шурфах, подземных выработках.
5. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами.
6. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
7. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
8. Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда).
9. Газоопасные работы.
10. Работы по устройству ледовых, канатных и понтонных переправ, бродов, дренажных колодцев.
11. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара).
12. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.
13. Ремонт и реконструкция крыш зданий, верхолазные работы.
14. Электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также тары и других емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ.
15. Слив, зачистка, нейтрализация и другие работы в емкостях из-под горюче-смазочных материалов, агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и взрыво-опасных веществ и смесей.
16. Монтаж проводов и тросов при переходах ВЛ через естественные преграды (реки, болота, овраги), на пересечении с другими ВЛ, в охранной зоне действующих ВЛ, инженерных коммуникаций.
17. Взрывные работы.
18. Разработка вручную котлованов и траншей глубиной более 1,5 м.
19. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик.
20. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных труб.
21. Сборка и разборка строительных лесов.
22. Работы в непосредственной близости от железнодорожного полотна, проезжей части автомобильных дорог.

Примечание. Перечень работ может быть уточнен и дополнен с учетом специфики работы каждого подразделения, и утвержден его руководителем.

**ФОРМА наряда-допуска
для работы в электроустановках**

Приложение 5

Лицевая сторона наряда (стр.1)

Организация _____

Подразделение _____

**НАРЯД-ДОПУСК N _____
для работы в электроустановках**

Ответственному руководителю работ _____
(фамилия, инициалы)

допускающему _____
(фамилия, инициалы)

Производителю работ _____
(фамилия, инициалы)

наблюдающему _____
(фамилия, инициалы)

с членами бригады _____
(фамилия, инициалы)

поручается _____

Работу начать: дата _____ время _____

Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено
1	2

Отдельные указания _____

Наряд выдал: дата _____ время _____

Подпись _____ фамилия, инициалы _____

Наряд продлил по: дата _____ время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд	_____	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Оборотная сторона наряда (стр. 2)

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____	Ответственный руководитель работ, наблюда- ющий), члены бригады	_____
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места	Дата, время	Подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		Дата, время	Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблю- дающего)		
1	2	3	4	5	6

**Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем
(производителем работ, наблюдающим)**

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Производитель работ, Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Производитель работ, (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата) (время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты,
сообщено (кому) _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ (наблюдающий)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ

(подпись) (фамилия, инициалы)

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА

Данная форма наряда - допуска применяется при производстве работ на тепломеханическом оборудовании, на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях, в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит. При оформлении наряда - допуска группа электробезопасности указывается в тех случаях, когда это предусматривается соответствующими правилами охраны труда.

Предприятие _____ Подразделение _____

НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД № _____
(ненужное зачеркнуть)

К ОБЩЕМУ НАРЯДУ № _____
(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

Руководителю работ _____
(фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему)
(ненужное зачеркнуть) _____
(фамилия, инициалы, должность, разряд)

с членами бригады _____ чел. _____
(фамилия, инициалы, разряд, группа)

Руководитель работ _____
(подпись фамилия)

Поручается _____
(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата _____, время _____. Окончание: дата _____, время _____
Для обеспечения безопасных условий необходимо _____
(перечисляются необходимые

мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе

_____ подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов)
Особые условия _____

Наряд выдал: дата _____, время _____, должность _____

Подпись _____, фамилия _____

Наряд продлил по: дата _____, время _____, должность _____

Подпись _____, фамилия _____, дата _____, время _____

Условия производства работы выполнены: дата _____, время _____

Остаются в работе _____
(оборудование, расположенное вблизи места работы

и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре,

взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков) _____
(цех, должность, подпись,

фамилия)

Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного диспетчера) _____

(подпись или пометка о разрешении, переданном по телефону, _____)

(подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района);
руководитель работ по промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть)

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены.

Дата _____, время _____.

Руководитель работ _____
(подпись)

Производитель работ _____
(подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ, ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Наименование рабочих мест	Допуск к работе			Окончание работы		
	Меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место			Бригада выведена, наряд сдан		
	Дата, время	Допускающий (подпись)	Производитель работ (подпись)	Дата, время	Производитель работ (подпись)	Ответственное лицо дежурного персонала (подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, разряд)	Дата, время	Руководитель работ (подпись)

Работа полностью окончена: дата _____, время _____
Производитель работ _____ (подпись). Руководитель работ _____ (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____, время _____
Ответственное лицо дежурного персонала _____ (подпись)

НАРЯД-ДОПУСК N _____
на производство газоопасных работ

" ____ " _____ 20__ г.

Срок хранения один год

1. Наименование организации _____
(наименование объекта, службы, цеха)
2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ _____
3. Место и характер работ _____
4. Состав бригады _____
(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)
5. Дата и время начала работ _____
Дата и время окончания работ _____
6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ _____
(перечисляется технологическая последовательность операций
в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами; допускается вручение технологических карт руководителю работ под роспись)
7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности _____
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)
8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада _____
(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться, подпись)
9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ _____
(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего замеры, подпись)
10. Наряд-допуск выдал _____
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)
11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил _____
(должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск, подпись)

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, профессия	Расписка о получении инструктажа	Примечание

13. Изменения в составе бригады

Фамилия, имя, отчество лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Фамилия, имя, отчество лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Расписка о получении инструктажа	Примечание

15. Продление наряда-допуска

Дата и время		Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд-допуск	Подпись	Фамилия, имя, отчество и должность руководителя работ	Подпись
начала работы	окончания работы				

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ _____

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания,

подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

**Лист
ознакомления**

[illegible]